



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ
TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Изготовитель
Manufacturer **ЗАО "Эридан"**
JSC "Eridan"

Адрес
Address **623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 12.**
12 Lenina Str. Berezovskiy town Sverdlovskiy region, 623700, Russia

Изделие*
Product*

Судовой извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е (Код ОКП 64 4900).

Ship explosion-proof fire alarm manual operated call point ИП535-07е (All Russian Products Classification Code 64 4900).

Код номенклатуры
Code of nomenclature **11100102**

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что вышеупомянутое(ые) изделие(я) удовлетворяет(ют) требованиям Российского морского регистра судоходства.
This is to certify that on the basis of the survey and tests carried out the above mentioned item(s) complies(ly) with the requirements of Russian Maritime Register of Shipping.

*Частей VI, XI "Правил классификации и постройки морских судов" 2015, раздела 10 части IV "Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов" 2015, Резолюции ИМО MSC.98(73), "Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта.
Part VI, XI of the "Rules for the classification and construction of sea-going ships" edition 2015, section 10 part IV "Rules for technical supervision during construction of ships and manufacture of materials and products for ships" edition 2015., to requirements of the Resolution of IMO MSC.98(73), the "Technical regulations concerning the safety of sea transport items".*

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении действительно до **03.02.2021**
This Type Approval Certificate is valid until

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении теряет силу в случаях, установленных в Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

This Type Approval Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for the Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Shipboard Materials and Products.

Дата выдачи
Date of issue **03.02.2016**

№ **16.50339.130**

Российский морской регистр судоходства
Russian Maritime Register of Shipping



М.П.
L.S.

(подпись)
(signature)

Гадалов В.В./V. Gadalov

(фамилия, инициалы)
(name)

*Дополнительную информацию см. на обороте.
Additional information see overleaf.

Технические данные
Technical data

Напряжение питания (постоянного или импульсного тока), В
Power supply (direct or pulsing current), V 8,0 ÷ 28,0

Степень защиты
Degree of protection IP67

Климатическое исполнение
Climatic design OM2

Взрывозащищенное исполнение
Explosion-proof type "1ExdmIICT6"

Модификации извещателя/Modification of the fire-alarm:

ИП535-07ea - извещатель пожарный ручной взрывозащищенный адресный/explosion-proof fire alarm manual operated call point address;

ИП535-07e-"ПУСК" - устройство дистанционного пуска взрывозащищенное/ explosion-proof remote start unit;

ИП535-07ea-"ПУСК" - устройство дистанционного пуска взрывозащищенное адресное/explosion-proof address remote start unit.

Техническая документация и дата ее одобрения Российским морским регистром судоходства
Technical documentation and the date of its approval by Russian Maritime Register of Shipping

Технические условия ТУ 4371-006-43082497-04 одобрены РС письмом № 130-315-1.20-293875 от 03.11.2015 г.

The technical specification TU 4371-006-43082497-04 is approved by RS letter № 130-315-1.20-293875 of 03.11.2015.

Образец изделия испытан под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства.
Product's specimen has been tested under the technical supervision of Russian Maritime Register of Shipping.

Акт № 16.19002.130 от 03.02.2016
Report No. of

Область применения и ограничения
Application and limitations

В системах пожарной сигнализации во взрывоопасных зонах и пространствах.
In fire alarm systems in hazardous zones and spaces.

Вид документа, выдаваемого на изделие
Type of document issued for product

Изделие должно поставляться с копией настоящего Свидетельства о типовом одобрении и копией действующего Сертификата соответствия по взрывозащите.

The product should be delivered with a copy of the present Type Approval Certificate and a copy of the operating Certificate of conformity on explosion-proof.